LEGENDA RETE FOGNARIA ACQUE NERE

SIMBOLI	DESCRIZIONE
0.400	CONDOTTA FOGNATURA NERA A GRAVITÀ La condotta nerona realizzata con tubi in p.v.c. Sys paraflo con giunto a bicchiere a guarnizione di tenuta in gomma, conforme alla norma UNI EN 1401 SN 8 SDR34 con diametro esterno pari a 0.400 m e spessore della parete definita, con spessore non inferiore a 7.5 mm, nel tratto di posa non inferiore ovunque pressoché costante nel di diametro esterno a 7.5 m lineari dovrà essere rinforzata per ottenere 25 kn per km, Rm di piastra diametrale, quindi rinforzata con anelli di rinforzo in acciaio zincato, di spessore 2 mm, e larghezza 50 mm, saldati longitudinalmente ogni 1.5 m e provvisti anche di trasversali atte ovviare eventuali rotture con conseguente ovalizzazione e per ottenere rigidezza di protezione e di sicurezza. Il sottofondo deve essere eseguito con materiale a granulometria costante, ben vibrato e costipato, in modo da avere dovrà quindi essere eseguito con sabbia o ghiaia minuta, priva di pietrame grossolano, ciottoli, zolle, parti del materiale inerte.
	ALLACIO PRIVATI La fattorino che collega l'utenza al pozzetto d'ispezione della pubblica fognatura sarà realizzata con tubi in p.v.c. del tipo pesante, conforme alla norma UNI 7447-1984, del diametro interno esterno pari a 0.200 m, con giunti a bicchiere a guarnizione di tenuta in gomma elastomerica, con spessore minimo compatto, che nel complesso tenuto ad un a pari di materiali inerti, di modo tale che non vi sia alcun pericolo di rottura per schiacciamento. Il tratto di tubo della lunghezza di 1.00 m, posto a partire dalla fognatura, deve avere delle saldature ad anelli di rinforzo in acciaio zincato, di spessore pari a 2 mm, e larghezza 50 mm, saldatura