

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI "LAVORI INERENTI LA POSA IN OPERA DI UN PREFABBRICATO AD USO SPOGLIATOIO E SERVIZI A SERVIZIO DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE."

Quesito 1: Si chiede se il poliuretano espanso, interposto tra le pareti dei pannelli sandwich, debba essere autoestinguente.

Risposta 1: Vista la destinazione d'uso dei locali, è sufficiente che il poliuretano espanso, interposto tra le pareti dei pannelli, abbia classe di reazione al fuoco "Euro Classe F".