COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Sistema di Qualità certificato per: Progettazione, programmazione, affidamento, direzione lavori dei lavori pubblici e delle manutenzioni; gestione impianti.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "M. VALGIMIGLI"

Via Reale, 280 - Loc. MEZZANO (RA)

INTERVENTO: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Segretario generale:	Assessore al LL.PP:	Sindaco:
Dott. PAOLO NERI	Sig. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI	Sig. MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI	Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	ing. Luca Leonelli	
PROGETTISTA COORDINATORE:	ing. Luca Leonelli	
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:	geom. Stefano Bezzi	
PROGETTISTA OPERE EDILI:	geom. Stefano Bezzi	
	ing. Silvia Zecchini	
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:	ing. Andrea Ravaioli	
PROGETTISTA OPERE ELETTRICHE:	p.i. Andrea Mazzoni	
ELABORAZIONE GRAFICA:	UEG	
RILIEVO:	UEG	

Rev.	Descrizione:	Redatto:	Controllato	Approvato	Data:
0	EMISSIONE				

ELABORATO:

SCHEMI ELETTRICI

Codice Intervento:	Codice Edificio:	Codice Fase:	Codice Elaborato:
Fascicolo:33/2018	G402	DE	E03
Scala:	**File:**	**Data:**	**Revisione:**
	G402-33_18-DE-E03-R0.DWG	24/10/2018	R0



COMUNE DI RAVENNA
SERVIZIO EDILIZIA

Progetto
-

Disegnato
ANDREA MAZZONI

N° Disegno
-

Tensione di esercizio
400/230

Distribuzione
TT

P.I. secondo norma
CEI EN 60898

Norma posa cavi
CEI UNEL35024

Data: 06/11/2018
Pagina: 1/1



Identificativo	Linea 1	Linea 2	Linea 3	Linea 4	Linea 5	Linea 6
Descrizione	INT. GENERALE ESISTENTE	VARI INT. ESISTENTI	ALIM. Q. ASCENSORE	ALIM. Q. ASCENSORE	ALIM. Q. SOCCORRITORE LL. DI	ALIM. CENTRALE EVAC.
	-	-	-	-	SICUREZZA	-
	-	-	-	-	-	-
Fasi della linea	L1L2L3N	L1L2L3N	L1L2L3N	L1N	L1N	L1N
Codice articolo 1	-	-	FN84C16	GN8813AC16	GN8813AC16	GN8813AC10
Codice articolo 2	-	-	G44AC32	-	-	-
Corrente regolata di fase Ir (A)	1 x In = 100,00	1 x In = 16,00	1 x In = 16,00	1 x In = 16,00	1 x In = 16,00	1 x In = 10,00
Potenza totale	0,000 kW	0,000 kW	4,600 kW	0,300 kW	0,300 kW	0,300 kW
Coeff Utilizz./Contemp. Ku/Kc	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Potenza effettiva	0,000 kW	0,000 kW	4,600 kW	0,300 kW	0,300 kW	0,300 kW
Corrente di impiego Ib (A)	0,00	0,00	11,87	1,45	1,45	1,45
Cos ø	0,90	0,90	0,70	0,90	0,90	0,90
Sezione di fase (mm²)	16	2,5	4	2,5	2,5	1,5
Sezione di neutro (mm²)	16	2,5	4	2,5	2,5	1,5
Sezione di PE (mm²)	16	2,5	4	2,5	2,5	1,5
Portata cavo di fase (A)	68,00	21,00	18,90	21,00	21,00	15,40
Lunghezza linea a valle (m)	1,00	60,00	20,00	20,00	20,00	35,00
c.d.t. effett. tratto/impianto (%)	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
Sezione cablaggio interno fase	50	4	4	4	4	2,5
Codice morsetti	039070	039062	039062	039062	039062	039061