



COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA



Sistema di Qualità certificato per
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
e dalla manutenzione
gestione impianti

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "M. VALGIMIGLI"
Via Reale, 280 - Loc. MEZZANO (RA)

INTERVENTO: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONI INCENDI E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Segretario generale: Dott. PAOLO NERI	Assessore ai LL.PP.: Sig. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI	Sindaco: Sig. MICHELE DE FASCALE
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDÌ	Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI	
Firme:		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Leonelli		
PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Luca Leonelli		
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: geom. Stefano Bezzi		
PROGETTISTA OPERE EDIL: geom. Stefano Bezzi		
ing. Silvia Zecchini		
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: ing. Andrea Ravaioli		
PROGETTISTA OPERE ELETTRICHE: p.l. Andrea Mazzoni		
ELABORAZIONE GRAFICA: UEG		
RLIEVO: UEG		
0 EMISSIONE		
Rev.	Descrizione:	Redatto: Controllato: Approvato: Data:
ELABORATO:		
IMPIANTO ELETTRICO PIANO TERRA		
Codice Intervento: Fascicolo:33/2018	Codice Edificio: G402	Codice Fase: DE
Scale: 1:100	File: G402-33_18-DE-E01-R0	Data: 24/10/2018
Codice Elaborato: E01		Revisione: R0

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
	Quadro elettrico PALESTRA
	Quadro elettrico PIANO TERRA
	Quadro elettrico PIANO PRIMO
	Quadro elettrico ASCENSORE
	Quadro elettrico GENERALE
	Pulsante di allarme per evacuazione
	Rivelatore di fumo
	Magnete di ritenuta porta tagliafuoco con comando sia manuale che automatico
	Suoneria inizio lezione
	Avvisatore acustico per allarme evacuazione
	Pulsante rosso comando magneti porte
	Cassette di connessione impianto elettrico
	Cassette di connessione impianto illuminazione di sicurezza
	Cassette di connessione impianto allarme / chiamata
	Conduttura verticale passante
	Centrale allarme per evacuazione con avvisatori acustici
	Impianto di allarme porta uscita di sicurezza completa di sirena ed esclusione a chiave
	Contatto magnetico per segnalazione apertura porta
	Presse dati (per collegamento soccombre illuminazione di sicurezza alla rete dati della scuola)
	Interruttore comando luci acc. 1
	Apparecchio d'illuminazione tipo MARECO ALPHARD da 24W (accensione 1)
	Panel Led tipo MARECO DRACO 40W 4000K completo di telaio bianco per montaggio a plafone
	LAMPADA DI SICUREZZA SN 2040-41 QUADRATA A LED 4x1W
	LAMPADA DI SICUREZZA SN 2040-B QUADRATO ASIMMETRICO A LED 2x1W
	LAMPADA DI SICUREZZA SN ZPT LED IP65 A LED 4x1W, FASCIO SIMMETRICO
	LAMPADA DI SICUREZZA SN ZPT LED IP42 A LED 4x1W, FASCIO SIMMETRICO
	LAMPADA DI SICUREZZA SN 8306-12 A LED COMPLETA DI STAFFA DI PISAGGIO A PARETE

